

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr pom.	nazwa
A | 1	pokój zebrań
A | 2	pokój socjalny
A | 3a	wc męski – przedsionek
A | 3b	wc męski – pisuar
A | 3c	wc męski – ustęp
A | 4	wc damski/niepełnospr.
A | 5	pom. porządkowe
A | 6	pokój biurowy
A | 7	pokój biurowy
A | 8	pokój biurowy
A | 9	pokój biurowy
A | K.1	hol/korytarz
B | 1	pom. porządkowe
B | 2	szatnia damska odz. własnej
B | 3a	umywalnia
B | 3b	wyciełony ustęp
B | 4	szatnia damska odz. roboczej
B | 5a	wc damski – przedsionek
B | 5b	wc damski – ustęp
B | 6a	wc męski – przedsionek
B | 6b	wc męski – pisuar
B | 6c	wc męski – ustęp
B | 7	pokój socjalny
B | 8	szatnia męska odz. roboczej
B | 9a	umywalnia
B | 9b	wyciełony ustęp
B | 10	szatnia męska odz. własnej
B | K.1	wiatrołap
B | K.2	korytarz
B | K.3	przedsionek
C | 1	szatnia męska odz. roboczej
C | 2a	umywalnia
C | 2b	wyciełony ustęp
C | 3	szatnia męska odz. własnej
C | K.1	wiatrołap
C | K.2	korytarz
T | 1	pom. techn. – maszynownia went. mech.
T | 2	pom. techniczne – rezerwa
T | 3	pom. techniczne – kotłownia
H | 1	hala produkcyjna
H | 2	hala produkcyjna
W | 1	magazyn
W | 2	pom. techn. – rozdzielnia elektr.
W | 3	pom. pomocnicze
W | 4	pom. pomocnicze
W | 5	pom. pomocnicze
W | 6	pom. pomocnicze
W | 1	zadaszenie

UWAGI:

1. Układ sieci TN–C–S.
2. Ochrona przed porażeniem: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

OZNACZENIA:

- trasy linii zasilających
- gniazdo 16A, 230V~, 2P+Z, pojedyncze
- gniazdo 16A, 230V~, 2P+Z, podwójne
- gniazdo 16A, 230V~, 2P+Z, IP44, pojedyncze
- gniazdo 16A, 230V~, 2P+Z, podwójne, komputerowe
- gniazdo 16A, 230V~, 2P+Z, poczwórne, komputerowe
- gniazdo 16A, 230V~, 2P+Z, pojedyncze, dla lodówki
- gniazdo 16A, 230V~, 2P+Z, pojedyncze, dla mikrofali
- gniazdo 16A, 230V~, 2P+Z, pojedyncze, dla zmywarki
- listwa zasilająca 5x230V w szafie dystrybucyjnej
- zestaw gniazd: 400V, 3P+N+Z, 16A oraz 230V, 2P+Z, 16A w tablicy natynkowej
- zestaw gniazd w puszce podłogowej
- BD szafa dystrybucyjna okablowania strukturalnego
- gniazdo 2x RJ45 kat. 6
- wypust instalacji 230V~
- wypust instalacji 400V~
- WCx, WSx, WMx, WTx wentylator wg projektu branżowego
- Nx/Wx centrala wentylacyjna wg projektu branżowego
- AGx aparat grzewczo – wentylacyjny
- AGZ1 gazowy aparat grzewczo – wentylacyjny
- KE kuchnia elektryczna
- B brama segmentowa
- (2x36W) oprawa oświetleniowa 2x36W
- (2x58W) oprawa oświetleniowa 2x58W
- (4x14W) oprawa oświetleniowa 4x14W
- (2x18W) oprawa oświetleniowa 2x18W
- (1x400W) oprawa oświetleniowa 1x400W
- oprawa ewakuacyjna kierunkowa, dwustronna, czas pracy awaryjnej 1h
- oprawa ewakuacyjna kierunkowa, jednostronna, czas pracy awaryjnej 1h
- oprawa oświetlenia awaryjnego, czas pracy awaryjnej 1h

INWESTOR	LS TECH–HOMES S.A.		PRACOWNIA	FHU "ReWit" Kraków		
OBIEKT	HALA PRODUKCYJNO–MONTAŻOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I WEWN. UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM – ETAP I KONSTRUKCJI		NR PROJ.	13/13		
			AUTORZY PROJEKTU		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
TEMAT	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE		PROJEKTOWAŁ	mgr inż. WITOLD URBANOWICZ	139/81	
			OPRACOWAŁ	---		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU		SPRAWDZIŁ	mgr inż. RYSZARD DAMEJAN	26/81	
			NR RYSUNKU	E3	NR ARCHIWALNY	.
DATA	11.2013	FAZA PROJ. BUDOWLANY				SKALA 1:100