

UWAGI:

1. Układ sieci TN-C-S.
2. Ochrona przed porażeniem: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
3. Instalację odgromową wykonać zgodnie z normami PN-EN 62305.
4. Jako uziom wykonać wykonać uziom otokowy.
5. Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn ø 8mm.
6. Przewody odprowadzające doprowadzić do skrzynek probierczych na wysokości 0,5m nad poziomem terenu.
7. Przewody uziemiające wykonać płaskownikiem FeZn 30x4 i zakończyć w skrzynkach probierczych.
8. Elementy wystające ponad poziom dachu chronić maszatami wolnostojącymi połączonymi z pozostałymi elementami instalacji odgromowej.
9. Zwody poziome wykonać z drutu FeZn ø 8 mm.
10. Minimalna rezystancja uziemienia – 15Ω.

OZNACZENIA:

- zwód poziomy z drutu FeZn ø8mm na uchwytach
- uziom otokowy z płaskownika FeZn 30x4
- połączenia metaliczne
- maszt wolnostojący z odciągnikiem
- złącze kontrolne w skrzynce probierczej
- PO przewód odprowadzający
- wypust instalacji 400V~
- Nx/Wx centrala wentylacyjna
- KL1 agregat skraplający

INWESTOR	LS TECH–HOMES S.A.		PRACOWNIA	FHU "ReWit" Kraków		
OBIEKT	ZAKŁAD PRODUKCYJNY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I WEWN. UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM – ETAP I KONIECZNICZ		NR PROJ.	24/14		
			AUTORZY PROJEKTU		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
TEMAT	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE		PROJEKTOWAŁ	mgr inż. WITOLD URBANOWICZ	139/81	
			OPRACOWAŁ	---		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU		SPRAWDZIŁ	mgr inż. RYSZARD DANIJAN	26/81	
DATA	12.2014	FAZA PROJ. BUDOWLANY	NR RYSUNKU	E4	NR ARCHIWALNY	A1–0602
					SKALA	1:100