

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr pom.	nazwa
A|1	pokój zebrań
A|2	pokój socjalny
A|3a	wc. męski – przedsionek
A|3b	wc męski – pisuar
A|3c	wc. męski – ustęp
A|4	wc. damski/niepełnosp.
A|5	pom. porządkowe
A|6	pokój biurowy
A|7	pokój biurowy
A|8	pokój biurowy
A|9	pokój biurowy
A|K.1	hol/korytarz
B|1	pom. porządkowe
B|2	szatnia damska odz. własnej
B|3a	umywalnia
B|3b	wydzielony ustęp
B|4	szatnia damska odz. roboczej
B|5a	wc. damski – przedsionek
B|5b	wc. damski – ustęp
B|6a	wc. męski – przedsionek
B|6b	wc męski – pisuar
B|6c	wc. męski – ustęp
B|7	pokój socjalny
B|8	szatnia męska odz. roboczej
B|9a	umywalnia
B|9b	wydzielony ustęp
B|10	szatnia męska odz. własnej
B|K.1	wiatrołap
B|K.2	korytarz
B|K.3	przedsionek
C|1	szatnia męska odz. roboczej
C|2a	umywalnia
C|2b	wydzielony ustęp
C|3	szatnia męska odz. własnej
C|K.1	wiatrołap
C|K.2	korytarz
T|1	pom. techn. – maszynownia went. mech.
T|2	pom. techniczne – rezerwa
T|3	pom. techniczne – kotłownia
H|1	hala produkcyjna
H|2	hala produkcyjna
M|1	magazyn
M|2	pom. techn. – rozdzielnia elektr.
M|3	pom. pomocnicze
M|4	pom. pomocnicze
M|5	pom. pomocnicze
M|6	pom. pomocnicze
W|1	zadaszenie

UWAGI:

1. Układ sieci TN-C-S.
2. Ochrona przed porażeniem: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

OZNACZENIA:

- trasy linii zasilających
- gniazdo 16A, 230V~, 2P+Z, pojedyncze
- gniazdo 16A, 230V~, 2P+Z, podwójne
- gniazdo 16A, 230V~, 2P+Z, IP44, pojedyncze
- gniazdo 16A, 230V~, 2P+Z, podwójne, komputerowe
- gniazdo 16A, 230V~, 2P+Z, poczwórne, komputerowe
- gniazdo 16A, 230V~, 2P+Z, pojedyncze, dla lodówki
- gniazdo 16A, 230V~, 2P+Z, pojedyncze, dla mikrofali
- gniazdo 16A, 230V~, 2P+Z, pojedyncze, dla zmywarki
- listwa zasilająca 5x230V w szafie dystrybucyjnej
- zestaw gniazd: 400V, 3P+N+Z, 16A oraz 230V, 2P+Z, 16A w tablicy natynkowej
- zestaw gniazd w puszce podłogowej
- BD szafa dystrybucyjna okablowania strukturalnego
- gniazdo 2x RJ45 kat. 6
- wypust instalacji 230V~
- wypust instalacji 400V~
- WOx, WSx wentylator wg projektu branżowego
- WMx, WTx
- Nx/Wx centrala wentylacyjna wg projektu branżowego
- AGx aparat grzewczo – wentylacyjny
- AGZ1 gazowy aparat grzewczo – wentylacyjny
- KE kuchnia elektryczna
- B brama segmentowa
- (2x36W) oprawa oświetleniowa 2x36W
- (2x58W) oprawa oświetleniowa 2x58W
- (4x14W) oprawa oświetleniowa 4x14W
- (2x18W) oprawa oświetleniowa 2x18W
- (1x400W) oprawa oświetleniowa 1x400W
- oprawa ewakuacyjna kierunkowa, dwustronna, czas pracy awaryjnej 1h
- oprawa ewakuacyjna kierunkowa, jednostronna, czas pracy awaryjnej 1h
- oprawa oświetlenia awaryjnego, czas pracy awaryjnej 1h
- uziom otokowy z płaskownika FeZn 30x4
- ZK złącze kontrolne w skrzynce probierczej
- PO przewód odprowadzający

INWESTOR	LS TECH–HOMES S.A.	PRACOWNIA	FHU "ReWit" Kraków		
OBIEKT	ZAKŁAD PRODUKCYJNY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I WEWN. UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM – ETAP 1 KONIECZNICZ	NR PROJ.	24/14		
		AUTORZY PROJEKTU		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
TEMAT	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. WITOLD URBANOWICZ	139/81	
		OPRACOWAŁ	---		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU	SPRAWDZIŁ	mgr inż. RYSZARD SMEJAN	26/81	
		NR RYSUNKU	E3	NR ARCHIWALNY	A1–0601
DATA	12.2014	FAZA	PROJ. BUDOWLANY	SKALA	1:100