

Sztum, dnia 23.07.2014 r.

L.dz. 995...../2014

LS Tech-Homes S.A.
ul. Korna 7/4
43-300 Bielsko-Biała

Dotyczy: warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
projektowanej hali produkcyjnej na dz. nr 214/21, 214/23
w m. Koniecwałd, gm. Sztum

1. Od istniejącego wodociągu Ø 160 (przed istniejącą studnią wodomierzową - nr dz. 214/8) wybudować odcinek wodociągu o tej samej średnicy. Od nowo wybudowanego wodociągu wykonać przyłącza wodociągowe o średnicy nie mniejszej niż Ø 63 PE. W obrębie działek 214/21 i 214/23 posadowić studnie wodomierzowe, zamontować wodomierze wraz z zaworami antyskażeniowymi.

2. Przyłącza kanalizacyjne o średnicy nie mniejszej Ø 160 PVC wykonać do istniejącej przepompowni – rzędna wlotu 49,70 m.

3. Alternatywnie zaprojektować przyłącza kanalizacyjne tłoczne o średnicy odpowiedniej do deklarowanej ilości ścieków, włączyć do istniejącej przepompowni ścieków poprzez studnię rozprężną.

4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie na terenie objętym opracowaniem nie zapewnia dostawy wody do celów p. poż. w wymaganej ilości - konieczne jest posadowienie zewnętrznego zbiornika.

5. Inwestor przed przystąpieniem do prac związanych z przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zobowiązany jest do zawarcia umowy dotyczącej zasad korzystania z usług Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Sztumie.

6. W/w prace podlegają odbiorowi przez przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Sztumie.

7. W/w infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna pozostaje własnością inwestora.

8. Należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 1 egz. (kopię) przekazać do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Sztumie.

9. Warunki wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Sztumie zachowują ważność przez okres 1 roku.

KIEROWNIK
Ujęcia Wody i Sieci Wodociągowej
Sławomir Kłopotowski