




RZUT FRAGMENTU DACHU



LEGENDA:



Projektowany rurarz instalacji c.t. central wentylacyjnych prowadzony wierzchem – przewody stalowe ze szwem wg PN/B-74244; połączenia spawane w strefie dachu zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym



Pion instalacji c.t. central wentylacyjnych

Obiekt	Hala Produkcyjna z infrastrukturą techniczną wraz z układem komunikacyjnym			
Adres	Sztudzienice, ul. Jaskółek DZ.NR 1933/34, 2481/31, 2856/31, 2857/31 część dz. nr 2474/31			
Branża	Instalacja ogrzewania i wentylacji mechanicznej			
Faza	Projekt budowlany			
Projektant	mgr inż. Piotr Petryk	MAP/0230/POOS/11		
Sprawdzający	mgr inż. Małgorzata Kurek	MAP/0429/POOS/09		
Tytuł rysunku	RZUT DACHU – FRAGMENT instalacje grzewcze			
Skala	1:100	Data	MAJ 2013	Numer rysunku S-03